

ELFÖRSÖRJNING VID ELAVBROTT-DJUROMSORG

Kontakta

Elleverantör för att få en uppskattning om avbrottets längd.

Tel:

Enligt lagen ska det finnas nödventilation i mekaniskt ventilerade stallar.

Larm

Larmlista finns på:

Mekaniskt ventilerade stallar (för kalvar upp till 6 mån, avdelningar för mer än 30 vuxna grisar eller för mer än 150 grisar över 20 kg, och för slaktkyckling och värphöns med över 2000 djur) ska vara utrustade med larmanordning som varnar för:

- övertemperatur,
- strömavbrott och
- fel på larmanordningen.

Reservelverk

Ett fungerande reservelverk ska finnas.

Reservelverket finns hos/på/i:

Observera att installation av reservelverk (anslutningsdon) måste utföras av behörig elektriker.

Följ instruktionen för start av kraftverket om detta inte startas automatiskt.

Reservelverket bör provstartas en gång varje månad.
